



Łukasiewicz
Poznański
Instytut
Technologiczny

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY**

61-755 Poznań, ul. Ewarysta Estkowskiego 6
CENTRUM BADAŃ LABORATORYJNYCH

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1
e-mail: office.dbl@pit.lukasiewicz.gov.pl, tel. +48 618492400

ŚWIADECTWO

Nr 2351-BLM – 1009/2024

Przedmiot oceny:

Półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego do produkcji stolarki budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej, sklejane klejem „KESTOKOL WR05 + utwardzacz WR”

Producent:

DOMINOWOOD S.A.
ul. Fabryczna 7/14, 16-020 Czarna Białostocka

Zleceniodawca:

DOMINOWOOD S.A.
ul. Fabryczna 7/14, 16-020 Czarna Białostocka

Wykaz oznaczeń:

- 1) *Klasa jakości drewna,*
- 2) *Sprawdzenie wyglądu półfabrykatów z drewna klejonego (wymiaru, krzywizny, stan powierzchni),*
- 3) *Wilgotność półfabrykatów,*
- 4) *Gęstość drewna,*
- 5) *Odporność spoin klejowych na wodę,*
- 6) *Wytrzymałość spoin klejowych,*
- 7) *Wytrzymałość na zginanie złączy klinowych,*
- 8) *Wytrzymałość i moduł sprężystości przy zginaniu półfabrykatów.*

Metody oznaczeń według:

norm: *PN-EN 1309-3:2018, PN-EN 13183-2:2007, ISO 13061-2:2014,*
CEN/TS 13307-2:2009, PN-EN 408+A1:2012

Dokumenty odniesienia:

normy : *PN-EN 942:2008, PN-EN 13307-1:2007, CEN/TS 13307-2:2009, PN-EN 14220:2007*

Orzeczenie:

półfabrykaty z klejonego warstwowo drewna sosnowego firmy: „DOMINOWOOD S.A.” sklejane klejem „KESTOKOL WR05 + utwardzacz WR” spełniają wymagania określone w dokumentach odniesienia.

Okres ważności Świadectwa:

świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzeniu przy produkcji wyrobu zmian materiałowo-konstrukcyjnych, nie później jednak niż 31.05.2027.

Załączniki: *Sprawozdanie z badań nr DBL-2024-1009-BLM*

Lider Obszaru
Laboratorium Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Noskowiak
Poznań, 01.06.2024 r